晴丘センター排ガス測定結果(令和5年度)

尾張東部衛生組合

		測定位置	測定日	結果報告日	測定結果	施設基準値
ダイオキシン類 ng-TEQ/m^3_N	1号炉	1号炉煙突測定口	9月27日	11月6日	**0.0055**	1
	2号炉	2号炉煙突測定口	10月16日	11月29日	**0.0046**	乾きｶﾞｽで酸素濃度12%換算
全水銀 μg/m^3	1号炉	煙道ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ口	6月27日	7月24日	**1.9**	50
		〃 〃	12月21日	1月12日	**3.0**	
	2号炉	煙道ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ口	6月27日	7月24日	**5.2**	乾きｶﾞｽで酸素濃度12%換算
		〃 〃	12月21日	1月12日	**2.5**	
ばいじん g/m^3_N	1号炉	煙道ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ口	5月15日	6月12日	**<0.002**	0.05
		〃 〃	7月27日	8月19日	**<0.002**	
		〃 〃	9月27日	10月27日	**<0.002**	
		〃 〃	11月27日	12月20日	**<0.002**	
		〃 〃	1月25日	2月5日	**<0.002**	
		〃 〃				
	2号炉	煙道ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ口	4月19日	5月17日	**<0.002**	乾きガスで 酸素濃度12%換算の 1時間平均値
		〃 〃	6月26日	7月24日	**<0.002**	
		〃 〃	8月3日	9月21日	**<0.002**	
		〃 〃	10月16日	11月21日	**<0.002**	
		〃 〃	12月20日	1月12日	**<0.002**	
		〃 〃	2月16日	2月26日	**<0.002**	
硫黄酸化物 ppm	1号炉	煙道ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ口	5月15日	6月12日	**9**	30
		〃 〃	7月27日	8月19日	**<1**	
		〃 〃	9月27日	10月27日	**10**	
		〃 〃	11月27日	12月20日	**7**	
		〃 〃	1月25日	2月5日	**5**	
		〃 〃				
	2号炉	煙道ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ口	4月19日	5月17日	**6**	乾きガスで 酸素濃度12%換算の 1時間平均値
		〃 〃	6月26日	7月24日	**5**	
		〃 〃	8月3日	9月21日	**13**	
		〃 〃	10月16日	11月21日	**12**	
		〃 〃	12月20日	1月12日	**7**	
		〃 〃	2月16日	2月26日	**12**	
塩化水素 ppm	1号炉	煙道ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ口	5月15日	6月12日	**14**	50
		〃 〃	7月27日	8月19日	**1**	
		〃 〃	9月27日	10月27日	**2**	
		〃 〃	11月27日	12月20日	**10**	
		〃 〃	1月25日	2月5日	**24**	
		〃 〃				
	2号炉	煙道ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ口	4月19日	5月17日	**11**	乾きガスで 酸素濃度12%換算の 1時間平均値
		〃 〃	6月26日	7月24日	**4**	
		〃 〃	8月3日	9月21日	**5**	
		〃 〃	10月16日	11月21日	**23**	
		〃 〃	12月20日	1月12日	**31**	
		〃 〃	2月16日	2月26日	**7**	
窒素酸化物 ppm	1号炉	煙道ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ口	5月15日	6月12日	**100**	150
		〃 〃	7月27日	8月19日	**87**	
		〃 〃	9月27日	10月27日	**99**	
		〃 〃	11月27日	12月20日	**100**	
		〃 〃	1月25日	2月5日	**120**	
		〃 〃				
	2号炉	煙道ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ口	4月19日	5月17日	**110**	乾きガスで 酸素濃度12%換算の 1時間平均値
		〃 〃	6月26日	7月24日	**96**	
		〃 〃	8月3日	9月21日	**98**	
		〃 〃	10月16日	11月21日	**100**	
		〃 〃	12月20日	1月12日	**97**	
		〃 〃	2月16日	2月26日	**100**	

晴丘センター排ガス測定結果(令和4年度)

尾張東部衛生組合

		測定位置	測定日	結果報告日	測定結果	施設基準値
ダイオキシン類 ng-TEQ/m^3_N	1号炉	1号炉煙突測定口	8月22日	10月18日	**0.013**	1
	2号炉	2号炉煙突測定口	11月28日	1月12日	**0.040**	乾きｶﾞｽで酸素濃度12%換算
全水銀 μg/m^3	1号炉	煙道ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ口	7月7日	8月3日	**1.7**	50
		〃 〃	12月15日	12月28日	**1.6**	
	2号炉	煙道ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ口	7月7日	8月3日	**1.2**	乾きｶﾞｽで酸素濃度12%換算
		〃 〃	12月15日	12月28日	**1.1**	
ばいじん g/m^3_N	1号炉	煙道ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ口	6月20日	6月29日	**＜0.002**	0.05 乾きガスで酸素濃度12%換算の1時間平均値
		〃 〃	7月8日	8月17日	**＜0.002**	
		〃 〃	8月22日	9月20日	**＜0.002**	
		〃 〃	10月18日	11月11日	**＜0.002**	
		〃 〃	12月16日	1月12日	**＜0.002**	
		〃 〃	2月13日	3月17日	**＜0.002**	
	2号炉	煙道ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ口	4月20日	5月6日	**＜0.002**	
		〃 〃	6月29日	7月7日	**＜0.002**	
		〃 〃	9月1日	10月17日	**＜0.002**	
		〃 〃	11月28日	12月19日	**＜0.002**	
		〃 〃	1月6日	2月20日	**＜0.002**	
		〃 〃	3月13日	3月27日	**＜0.002**	
硫黄酸化物 ppm	1号炉	煙道ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ口	6月20日	6月29日	**11**	30 乾きガスで酸素濃度12%換算の1時間平均値
		〃 〃	7月8日	8月17日	**9**	
		〃 〃	8月22日	9月20日	**12**	
		〃 〃	10月18日	11月11日	**13**	
		〃 〃	12月16日	1月12日	**8**	
		〃 〃	2月13日	3月17日	**6**	
	2号炉	煙道ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ口	4月20日	5月6日	**10**	
		〃 〃	6月29日	7月7日	**8**	
		〃 〃	9月1日	10月17日	**16**	
		〃 〃	11月28日	12月19日	**13**	
		〃 〃	1月6日	2月20日	**7**	
		〃 〃	3月13日	3月27日	**10**	
塩化水素 ppm	1号炉	煙道ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ口	6月20日	6月29日	**5**	50 乾きガスで酸素濃度12%換算の1時間平均値
		〃 〃	7月8日	8月17日	**6**	
		〃 〃	8月22日	9月20日	**7**	
		〃 〃	10月18日	11月11日	**6**	
		〃 〃	12月16日	1月12日	**5**	
		〃 〃	2月13日	3月17日	**14**	
	2号炉	煙道ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ口	4月20日	5月6日	**1**	
		〃 〃	6月29日	7月7日	**5**	
		〃 〃	9月1日	10月17日	**5**	
		〃 〃	11月28日	12月19日	**5**	
		〃 〃	1月6日	2月20日	**6**	
		〃 〃	3月13日	3月27日	**10**	
窒素酸化物 ppm	1号炉	煙道ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ口	6月20日	6月29日	**100**	150 乾きガスで酸素濃度12%換算の1時間平均値
		〃 〃	7月8日	8月17日	**100**	
		〃 〃	8月22日	9月20日	**100**	
		〃 〃	10月18日	11月11日	**110**	
		〃 〃	12月16日	1月12日	**100**	
		〃 〃	2月13日	3月17日	**99**	
	2号炉	煙道ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ口	4月20日	5月6日	**100**	
		〃 〃	6月29日	7月7日	**100**	
		〃 〃	9月1日	10月17日	**100**	
		〃 〃	11月28日	12月19日	**94**	
		〃 〃	1月6日	2月20日	**96**	
		〃 〃	3月13日	3月27日	**94**	

晴丘センター排ガス測定結果(令和3年度)

尾張東部衛生組合

		測定位置	測定日	結果報告日	測定結果	施設基準値
ダイオキシン類 ng-TEQ/m^3_N	1号炉	1号炉煙突測定口	12月27日	2月4日	**0.017**	1
	2号炉	2号炉煙突測定口	10月18日	11月18日	**0.013**	乾きｶﾞｽで酸素濃度12%換算
全水銀 μg/m^3	1号炉	煙道ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ口	8月11日	9月6日	**0.78**	50
		〃 〃	12月22日	1月5日	**0.57**	
	2号炉	煙道ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ口	8月11日	9月6日	**0.60**	乾きｶﾞｽで酸素濃度12%換算
		〃 〃	12月22日	1月5日	**1.8**	
ばいじん g/m^3_N	1号炉	煙道ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ口	5月25日	6月3日	**＜0.002**	0.05 乾きガスで酸素濃度12%換算の1時間平均値
		〃 〃	6月8日	6月23日	**＜0.002**	
		〃 〃	7月16日	7月30日	**＜0.002**	
		〃 〃	8月10日	8月24日	**＜0.002**	
		〃 〃	12月27日	1月12日	**＜0.002**	
		〃 〃	1月7日	1月20日	**＜0.002**	
	2号炉	煙道ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ口	4月26日	5月12日	**＜0.002**	
		〃 〃	10月18日	10月26日	**＜0.002**	
		〃 〃	11月19日	12月3日	**＜0.002**	
		〃 〃	12月13日	12月20日	**＜0.002**	
		〃 〃	2月7日	2月18日	**＜0.002**	
		〃 〃	3月10日	3月18日	**＜0.002**	
硫黄酸化物 ppm	1号炉	煙道ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ口	5月25日	6月3日	**8**	30 乾きガスで酸素濃度12%換算の1時間平均値
		〃 〃	6月8日	6月23日	**9**	
		〃 〃	7月16日	7月30日	**10**	
		〃 〃	8月10日	8月24日	**9**	
		〃 〃	12月27日	1月12日	**11**	
		〃 〃	1月7日	1月20日	**5**	
	2号炉	煙道ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ口	4月26日	5月12日	**9**	
		〃 〃	10月18日	10月26日	**12**	
		〃 〃	11月19日	12月3日	**10**	
		〃 〃	12月13日	12月20日	**8**	
		〃 〃	2月7日	2月18日	**8**	
		〃 〃	3月10日	3月18日	**9**	
塩化水素 ppm	1号炉	煙道ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ口	5月25日	6月3日	**41**	50 乾きガスで酸素濃度12%換算の1時間平均値
		〃 〃	6月8日	6月23日	**25**	
		〃 〃	7月16日	7月30日	**12**	
		〃 〃	8月10日	8月24日	**6**	
		〃 〃	12月27日	1月12日	**13**	
		〃 〃	1月7日	1月20日	**5**	
	2号炉	煙道ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ口	4月26日	5月12日	**4**	
		〃 〃	10月18日	10月26日	**9**	
		〃 〃	11月19日	12月3日	**7**	
		〃 〃	12月13日	12月20日	**12**	
		〃 〃	2月7日	2月18日	**10**	
		〃 〃	3月10日	3月18日	**12**	
窒素酸化物 ppm	1号炉	煙道ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ口	5月25日	6月3日	**110**	150 乾きガスで酸素濃度12%換算の1時間平均値
		〃 〃	6月8日	6月23日	**100**	
		〃 〃	7月16日	7月30日	**95**	
		〃 〃	8月10日	8月24日	**73**	
		〃 〃	12月27日	1月12日	**100**	
		〃 〃	1月7日	1月20日	**88**	
	2号炉	煙道ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ口	4月26日	5月12日	**110**	
		〃 〃	10月18日	10月26日	**100**	
		〃 〃	11月19日	12月3日	**100**	
		〃 〃	12月13日	12月20日	**97**	
		〃 〃	2月7日	2月18日	**110**	
		〃 〃	3月10日	3月18日	**100**	

晴丘センター排ガス測定結果(令和2年度)

尾張東部衛生組合

		測定位置	測定日	結果報告日	測定結果	施設基準値
ダイオキシン類 ng-TEQ/m^3_N	1号炉	1号炉煙突測定口	10月19日	12月3日	**0.018**	1
	2号炉	2号炉煙突測定口	9月14日	10月15日	**0.019**	乾きｶﾞｽで酸素濃度12%換算
全水銀 μg/m^3	1号炉	煙道ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ口	6月12日	6月24日	**12**	50
		〃 〃	12月4日	12月17日	**4.7**	
	2号炉	煙道ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ口	6月12日	6月24日	**11**	乾きｶﾞｽで酸素濃度12%換算
		〃 〃	12月4日	12月17日	**3.9**	
ばいじん g/m^3_N	1号炉	煙道ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ口	5月22日	6月8日	**＜0.002**	0.05 乾きガスで 酸素濃度12%換算の 1時間平均値
		〃 〃	7月6日	7月14日	**＜0.002**	
		〃 〃	8月21日	9月8日	**＜0.002**	
		〃 〃	10月19日	11月2日	**＜0.002**	
		〃 〃	1月18日	2月4日	**＜0.002**	
		〃 〃	2月15日	3月4日	**＜0.002**	
	2号炉	煙道ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ口	4月17日	4月22日	**＜0.002**	
		〃 〃	6月11日	6月24日	**＜0.002**	
		〃 〃	9月14日	9月30日	**0.002**	
		〃 〃	11月4日	11月17日	**＜0.002**	
		〃 〃	12月2日	12月15日	**＜0.002**	
		〃 〃	3月12日	3月23日	**＜0.002**	
硫黄酸化物 ppm	1号炉	煙道ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ口	5月22日	6月8日	**12**	30 乾きガスで 酸素濃度12%換算の 1時間平均値
		〃 〃	7月6日	7月14日	**6**	
		〃 〃	8月21日	9月8日	**13**	
		〃 〃	10月19日	11月2日	**14**	
		〃 〃	1月18日	2月4日	**7**	
		〃 〃	2月15日	3月4日	**16**	
	2号炉	煙道ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ口	4月17日	4月22日	**11**	
		〃 〃	6月11日	6月24日	**8**	
		〃 〃	9月14日	9月30日	**9**	
		〃 〃	11月4日	11月17日	**11**	
		〃 〃	12月2日	12月15日	**9**	
		〃 〃	3月12日	3月23日	**9**	
塩化水素 ppm	1号炉	煙道ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ口	5月22日	6月8日	**9**	50 乾きガスで 酸素濃度12%換算の 1時間平均値
		〃 〃	7月6日	7月14日	**24**	
		〃 〃	8月21日	9月8日	**7**	
		〃 〃	10月19日	11月2日	**4**	
		〃 〃	1月18日	2月4日	**14**	
		〃 〃	2月15日	3月4日	**14**	
	2号炉	煙道ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ口	4月17日	4月22日	**16**	
		〃 〃	6月11日	6月24日	**8**	
		〃 〃	9月14日	9月30日	**13**	
		〃 〃	11月4日	11月17日	**9**	
		〃 〃	12月2日	12月15日	**18**	
		〃 〃	3月12日	3月23日	**18**	
窒素酸化物 ppm	1号炉	煙道ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ口	5月22日	6月8日	**110**	150 乾きガスで 酸素濃度12%換算の 1時間平均値
		〃 〃	7月6日	7月14日	**90**	
		〃 〃	8月21日	9月8日	**99**	
		〃 〃	10月19日	11月2日	**81**	
		〃 〃	1月18日	2月4日	**110**	
		〃 〃	2月15日	3月4日	**94**	
	2号炉	煙道ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ口	4月17日	4月22日	**79**	
		〃 〃	6月11日	6月24日	**99**	
		〃 〃	9月14日	9月30日	**95**	
		〃 〃	11月4日	11月17日	**78**	
		〃 〃	12月2日	12月15日	**90**	
		〃 〃	3月12日	3月23日	**100**	